

PRISE INCENDIE N°: BU100


LOCALISATION

Commune : BUC

Adresse : RUE CLEMENT ADER

Emplacement : ADER CLÉMENT (RUE) STÉ GARNIER

Réseau : Satory NP 204



Date	Conforme	Motif de la non-conformité	Etat
24/07/2017	Oui	-	Bon
08/08/2016	Oui	-	Bon
16/06/2015	Oui	-	Bon
11/03/2014	Oui	-	Bon

CARACTERISTIQUES

Type : Poteau incendie

Diamètre : 100

Marque : Bayard - Emeraude

Bouchon Air Clap : Oui

Année de pose : 2013



CONTROLE PRESSION DEBIT

Date	Pression statique en bars	Pression dynamique en bars à 60 m3/h	Pression dynamique en bars à 120 m3/h	Débit à 1 bar en m3/h	Commentaires
24/07/2017	4.3	3.8	-	-	-
08/08/2016	4.4	3.8	-	-	-
16/06/2015	4.3	3.7	-	-	-
11/03/2014	4.4	3.7	-	-	-

MAINTENANCE

Date	Objet	Commentaires
24/07/2017	Révisé graissé	-
08/08/2016	Révisé graissé	-
16/06/2015	Révisé graissé	-
11/03/2014	Révisé graissé	-

PRISE INCENDIE N°: BU101


LOCALISATION

Commune : BUC

Adresse : RUE CLEMENT ADER

Emplacement : ADER CLÈMENT (RUE) STÉ CALORIE

Réseau : Satory NP 204



Date	Conforme	Motif de la non-conformité	Etat
24/07/2017	Oui	-	Bon
08/08/2016	Oui	-	Bon
16/06/2015	Oui	-	Bon
12/03/2014	Oui	-	Bon

CARACTERISTIQUES

Type : Poteau incendie

Diamètre : 100

Marque : Bayard - Emeraude

Bouchon Air Clap : Oui

Année de pose : -



CONTROLE PRESSION DEBIT

Date	Pression statique en bars	Pression dynamique en bars à 60 m3/h	Pression dynamique en bars à 120 m3/h	Débit à 1 bar en m3/h	Commentaires
24/07/2017	4.6	4.3	-	-	-
08/08/2016	4.7	3.8	-	-	-
16/06/2015	4.5	4.3	-	-	-
12/03/2014	4.6	4.0	-	-	-

MAINTENANCE

Date	Objet	Commentaires
24/07/2017	Révisé graissé	-
08/08/2016	Révisé graissé	-
16/06/2015	Révisé graissé	-
12/03/2014	Révisé graissé	-