

Sujet : COURRIER DDT78 : SE_EAU_20200902_DEWAVRIN_78201900216_NonOpp.pdf

De : VOISIN Jean-François - DDT 78/SE/PPE/PREPZH <jean-francois.voisin@yvelines.gouv.fr>

Date : 10/09/2020 08:50

Pour : Christophe Ranger <criranger@gmail.com>, Charles CLERC <cclerc@archi-tec.com>, Clara VAYSSETTE <clara.vayssette@atedev.fr>, Philippe Boucher <philippe.boucher@atedev.fr>

Copie à : WENDLING Lydie (Cheffe d'unité) - DDT 78/SE/PPE <lydie.wendling@yvelines.gouv.fr>, LE-COADCIC Chrystelle - DDT 78/SE/PPE <chrystelle.le-coadic@yvelines.gouv.fr>

Bonjour,

Je vous prie de trouver ci-joint le courrier de non-opposition en date du 09/09/2020.

Dans le cadre du suivi de l'instruction de votre dossier, merci d'accusé réception de ce mail.

Cordialement,

VOISIN Jean-François
Responsable pôle "Rivière, eaux pluviales et zone humide"

Direction Départementale des Territoires des Yvelines
Service Environnement - Unité "Politique et Police de l'Eau"

Tel : 01.30.84.33.25

mel : jean-francois.voisin@yvelines.gouv.fr

Le 03/09/2020 à 14:44, > Christophe Ranger (par Internet) a écrit :

Bonjour
Merci de cette information
Cordialement
Christophe Ranger
+33 6 07 37 50 18

Le jeu. 3 sept. 2020 à 14:16, VOISIN Jean-François (Chef de pôle) - DDT 78/SE/PPE/PREPZH <jean-francois.voisin@yvelines.gouv.fr> a écrit :

Bonjour,

Je vous informe que le courrier de non-opposition pour votre projet est actuellement dans le circuit de signature hiérarchique.

Dés retour de ce dernier, je vous le transmet par mail.

Cordialement,

VOISIN Jean-François
Responsable pôle "Rivière, eaux pluviales et zone humide"

Direction Départementale des Territoires des Yvelines
Service Environnement - Unité "Politique et Police de l'Eau"

Tel : 01.30.84.33.25

mel : jean-francois.voisin@yvelines.gouv.fr

Le 02/09/2020 à 14:33, VOISIN Jean-François - DDT 78/SE/PPE/PREPZH a écrit :

Bonjour,

Je vous confirme la bonne réception de votre document.

Je regarde ce dernier (à priori, pas de problème à première vue) puis je valide avec ma hiérarchie la non-opposition demain.

Je reviens vers vous demain après-midi pour vous confirmer ce fait.

Cordialement,

VOISIN Jean-François

Responsable pôle "Rivière, eaux pluviales et zone humide"

Direction Départementale des Territoires des Yvelines

Service Environnement - Unité "Politique et Police de l'Eau"

Tel : 01.30.84.33.25

me1 : jean-francois.voisin@yvelines.gouv.fr

Le 01/09/2020 à 19:02, > Charles CLERC (par Internet) a écrit :

Bonsoir Monsieur Voisin,

Je vous transmets ci-joint les coupes et plan demandés.

Dans un souci de respect pour l'environnement, j'ai pensé qu'il serait intéressant de répartir à proportion les bacs de rétention des eaux pluviales pour chacune des maisons afin que les occupants puissent profiter de ces réserves pour leurs besoins d'arrosage. Les eaux de récupération des voiries et trottoirs seront récupérés dans une 4eme réserve. L'ensemble de ces cuves de rétention des eaux pluviales permettent un stockage total des 65M3 nécessaires à l'ensemble du projet.

Les surverses de ces 4 bacs tampons seront rejetés dans la noue.

J'espère que cette solution vous conviendra et je reste attentif à vos remarques.

Cordialement

Charles CLERC

Architecte associé - DPLG

| cclerc@archi-tec.com

| +33 (0)6 09 42 85 70


| www.archi-tec.com

| info@archi-tec.com

| 1, allée de la Combe - 69380 Lissieu

| +33 (0)4 78 47 05 80





Le 01/09/2020 à 16:25, VOISIN Jean-François (Chef de pôle) - DDT 78/SE/PPE /PREPZH a écrit :

Bonjour,

Après étude de vos compléments transmis hier, je vous informe que les réponses apportées à mon courrier du 29/01/2020 me conviennent (hors plan de masse et coupes en attente).

Après réception du plan de masse et des coupes, je pense donc proposer un courrier de non-opposition à ma hiérarchie.

J'attends donc vos derniers éléments pour validation finale.

Cordialement,

VOISIN Jean-François
Responsable pôle "Rivière, eaux pluviales et zone humide"

Direction Départementale des Territoires des Yvelines
Service Environnement - Unité "Politique et Police de l'Eau"

Tel : 01.30.84.33.25
mel : jean-francois.voisin@yvelines.gouv.fr

Le 31/08/2020 à 14:10, > Clara VAYSSETTE (par Internet) a écrit :

M. Voisin,

Veillez trouver ci-joint la déclaration Loi sur l'eau pour le projet immobilier mené par M. Ranger sur la commune de Feucherolles. Ce dossier, déposé en décembre 2019, a été repris et complété suite à la demande de compléments de janvier 2020.

Afin de faciliter la lecture de ce nouveau rapport, nous vous transmettons également une version dans laquelle les compléments et modifications apportées sont surlignés en jaune.

Comme je vous en avais informé lors de notre échange

téléphonique de la semaine dernière, le plan de masse du projet et les coupes demandés sont en cours de finalisation et vous seront fournies dans les prochains jours.



[Feucherolles_LSE_082020.pdf](#)



[Feucherolles_LSE_082020_surligne.pdf](#)

Nous restons à votre disposition pour toute question.

Bien cordialement,



CLARA VAYSSETTE
Chargée d'études
Géologue-hydrogéologue

clara.vayssette@atedev.fr

ATE Dev Sarl - 43 boulevard du Maréchal Joffre - 92340 Bourg-la-Reine - Tél. 01.46.60.26.21

— Pièces jointes : —

SE_EAU_20200902_DEWAVRIN_78201900216_NonOpp.pdf

84,3 Ko